

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



19.10.2021г., учетный номер 13210061000201244918



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского,
Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, ул. Карла Маркса д.21

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 76 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского
муниципального района РМ по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Гумны,
ул. Молодежная, д. 31.

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошай-
говского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (Главного государственного ин-
спектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов по пожар-
ному надзору) подполковника внутренней службы Малоземова Валерия Геннадьевича № 76 от 19 ок-
тября 2021 года

в период с «22» ноября 2021г. по «26» ноября 2021 г.

Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослобод-
ского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (гос-
ударственным инспектором Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных
районов РМ по пожарному надзору) Мироновым Алексеем Петровичем

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ель-
никовского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государ-
ственным инспектором Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных
районов РМ по пожарному надзору) Литвинцевым Евгением Николаевичем
проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

МБОУ "Гуменская средняя общеобразовательная школа" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия здание - Шаверского отделения

1.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	24.12.2021	
2.	Огнетушители не расположены в специальной подставке из негорючих материалов, исключаящие падение или опрокидывание	п.409 ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	24.12.2021	
3.	На объекте защиты в здании светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п.37 ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	24.12.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гуменская средняя общеобразовательная школа»
Жигорев Б.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Республики Мордовия управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Литвинцев Евгений Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

*Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.